

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,
розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета
закупівлі**

Назва предмету закупівлі - Виконання робіт по об'єкту: «Реконструкція водопровідного дюкеру через річку Стрижень від камери на території водопровідної насосної №1, розташованої по вулиці Фіксея, 54 в м. Чернігів, до камери переключення по вулиці Волонтерів»
(код ДК 021:2015 – 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)

№ з/п	Назва розділу	Зміст
1.	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	
1.1.	Мета та призначення	Реконструкція водопровідного дюкеру через річку Стрижень від камери на території водопровідної насосної станції №1, розташованої по вул. Фіксея, 54 в м. Чернігів, до камери переключення по вулиці Волонтерів. Забезпечення безперебійного водопостачання споживачам міста Чернігова.
1.2.	Обсяг та перелік робіт, що є об'єктом закупівлі	Реконструкція водопровідного дюкеру діаметром 500 мм загальною протяжністю 256 погонних метри із них на поліетиленові труби діаметром 560 мм відкритим способом 161 погонний метр та 530 мм зі сталевих труби (дюкер) 95 погонних метра.
2.	Загальні вимоги	Реконструкцію водопроводу виконати відкритим способом з демонтажем існуючого трубопроводу зі сталевих труб. Виконати заходи щодо запобігання спливанню труб (пригруз з модернізованого клиновидного бетону) та заходи щодо можливості його спорожнення. Виконати заміну камер переключення зі збірного залізобетону на монолітний. Виконати заміну існуючих засувок, вантузів, зливних кранів та іншої арматури.
3.	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі	Очікувана вартість предмета закупівлі – 27 959 285,59 грн. Вартість визначена на підставі затвердженої в установленому законодавством порядку проектної документації з використанням програмного комплексу «АВК-5» та з урахуванням Кошторисних норм України «Настанова з

		визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281.
4.	Додаткова інформація	Враховуючи зношеність існуючого дюкеру, який має наскрізні промоїни, з метою забезпечення центральної частини міста Чернігова якісними безперебійними послугами з водопостачання та водовідведення необхідна термінова реконструкція зазначеної ділянки водопроводу.