

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Назва предмету закупівлі - Виконання додаткових робіт по об'єкту:
«Реконструкція водопровідного дюкеру через річку Стрижень від камери на території водопровідної насосної №1, розташованої по вулиці Фіксе́ля, 54 в м. Чернігів, до камери переключення по вулиці Волонтерів»
(код ДК 021:2015 – 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)

№ з/п	Назва розділу	Зміст
1.	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	
1.1.	Мета та призначення	Виконання додаткових робіт з реконструкції водопровідного дюкеру через річку Стрижень від камери на території водопровідної насосної станції №1, розташованої по вул. Фіксе́ля, 54 в м. Чернігів, до камери переключення по вулиці Волонтерів. Забезпечення безперебійного водопостачання споживачам міста Чернігова.
1.2.	Обсяг та перелік робіт, що є об'єктом закупівлі	Реконструкція водопровідного дюкеру діаметром 500 мм загальною протяжністю 256 погонних метри із них на поліетиленові труби діаметром 560 мм відкритим способом 161 погонний метр та 530 мм зі сталеві труби (дюкер) 95 погонних метри.
2.	Загальні вимоги	Реконструкцію водопроводу через річку Стрижень виконати методом горизонтально-направленого буріння. Виконати винесення водопроводу з території приватної забудови. Виконати заходи з тимчасового водопостачання мешканців вулиці Волонтерів. Виконати заміну камер переключення зі збірного залізобетону на монолітний. Виконати заміну існуючих засувок, вантузів, зливних кранів та іншої арматури, тощо.
3.	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі	Очікувана вартість предмета закупівлі – 8 067 830,22 грн. Вартість визначена на підставі затвердженої в установленому законодавством порядку проектної документації з використанням програмного комплексу «АВК-5» та з урахуванням

		Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281.
4.	Додаткова інформація	Враховуючи зношеність існуючого дюкеру, який має наскрізні промоїни, з метою забезпечення центральної частини міста Чернігова якісними безперебійними послугами з водопостачання та водовідведення необхідна термінова реконструкція зазначеної ділянки водопроводу.